



2624 GROEP

Project: 145 woningen
type: G
Adres: stationsplein
Woonplaats: Alpen a/d rijn

GROEP	OMSCHRIJVING
1	Woonkamer + 1 wcd in keuken + slaapkamer
2	Entree + keuken + badkamer + technische ruimte
3	Wasmachine
4	droger
5	Vaatwasser
6	
7	
8	
9	
10	

MEETWAARDES:	Circuitweerstand	Isolatiweerstand	Aardverspreidingsweerstand
Het ontwerp van de installatie en het resultaat voldoen aan de eis			
AARDLEKAUTOMAAT	GROEP 1	GROEP 2	GROEP 3
Aansprekingsstroom (mA):	22,5	21	
Aansprekingsduur (mSec):	19	20	
datum laatste meting:	2-2-17	Handtekening monteur	

Beproef de aardlek-functies minstens 1 x per maand !!! Uitschakelen moet na weigering direct installateur waarschuwen.

Electrotechnisch bureau Cas Sombroek B.V. Vole

1815

Spring?
nl/storing
0009